## Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).

(за период с января по декабрь 2014 года) ООО "Водоканал" г.Новокузнецк

№ п/п	Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность	Отключенный фидер	Дата	Время		Дата вкл.	Причина отключения	Мероприятия
				откл.	вкл.			
1.	ПС "Водозабор"	ф.10-6-БУ2	16.12.14	08:00	08:00	17.12.14	Вышел из строя в/в кабель ПС"Водозабор", ф.10- 6БУ-2 - ТП-250кВА	восстановлен