Форма №2

Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за период с января по декабрь 2013г.) ЗАО "Водоканал" г.Новокузнецк

№ п/п	Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность	Отключенный фидер	Дата откл.	Время		Дата вкл.	Причина отключения	Мероприятия
				откл.	вкл.			
1.	ПС "Водозабор"	ф.10-6-БУ2	18.09.13	06:00	21:15	18.09.13	Вышел из строя в/в кабель ПС"Водозабор", ф.10-6БУ-2 - ТП-250кВА	восстановлен