Форма №2

Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).

(за период с января по декабрь 2015 года включительно) ООО "Водоканал" г. Новокузнецк

№ п/п	Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность	Отключенный фидер	Дата откл.	Время		Дата вкл.	Причина отключения	Мероприятия
				откл.	вкл.			
1.	ПС "Ильинская-городская-2"	ф.10-12-17У	22.07.2015	14:00	13:00	23.07.2016	Вышел из строя в/в кабель ПС "Ильинская-городская-2" - ТП-25кВА 17 гидроузел	восстановлен
2.	ПС "Водозабор"	ф.10-6-БУ2	23.07.2015	9:00	19:30	23.07.2016	Порыв кабеля сторонней орг-цией при производстве земляных работ	восстановлен